

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ:

$p = 13,73 \text{ МПа (140 кгс/см}^2\text{)}, t = 560 \text{ }^\circ\text{C};$

$p = 13,73 \text{ МПа (140 кгс/см}^2\text{)}, t = 545 \text{ }^\circ\text{C};$

$p = 9,81 \text{ МПа (100 кгс/см}^2\text{)}, t = 540 \text{ }^\circ\text{C};$

$p = 4,02 \text{ МПа (41 кгс/см}^2\text{)}, t = 545 \text{ }^\circ\text{C}$

ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.720.05-82

Срок действия стандартов не ограничен в соответствии
с указанием Госстандарта РФ № 1/28-332 от 15.02.94

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

Отраслевые стандарты
на детали и сборочные единицы
с расчетным ресурсом 200 тыс. ч

ОСТ 108.720.05-82

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.720.05-82

Взамен НО 778-66 в части
 $p_{\text{НОМ}} = 255 \text{ кгс/см}^2, t = 545 \text{ }^\circ\text{C};$
ОСТ 24.720.12 в части
 $p_{\text{НОМ}} = 140 \text{ кгс/см}^2, t = 560 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p_{\text{НОМ}} = 140 \text{ кгс/см}^2, t = 545 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p_{\text{НОМ}} = 100 \text{ кгс/см}^2, t = 540 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p_{\text{НОМ}} = 41 \text{ кгс/см}^2, t = 545 \text{ }^\circ\text{C}$

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники равнопроходные для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

$p = 25,01 \text{ МПа (} 255 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 545 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p = 13,73 \text{ МПа (} 140 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 560 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p = 13,73 \text{ МПа (} 140 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 545 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p = 13,73 \text{ МПа (} 140 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 515 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p = 9,81 \text{ МПа (} 100 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 540 \text{ }^\circ\text{C};$
 $p = 4,02 \text{ МПа (} 41 \text{ кгс/см}^2 \text{), } t = 545 \text{ }^\circ\text{C}.$

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на [чертеже](#) и в [таблице](#).


3. Материал - сталь марки 12Х1МФ по ТУ 14-1-3987 Гр. ИТ ОСТ 108.030.113.

4. Остальные технические требования - по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.


5. Исполнение, указанное в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.

6. Пример условного обозначения тройника равнопроходного исполнения 02 с условным проходом $D_y = 15 \text{ мм}$:

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 15 02 ОСТ 108.720.05.



7. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.720.05



* Размер для справок.

Размеры, мм

Исполнение	Условный проход D_y	Присоединяемые трубы		D		D_1		d		S , не менее	S_1 , не менее	L		L_1		$\alpha, \dots^\circ$		Масса, кг
		Наружный диаметр	Толщина стенки	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
$p = 25,01$ МПа (255 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$																		
01	10	16	3,5	17	+ 0,5	20	+ 1,1 - 0,5	9	+ 0,36	3,2	4,0	60	+ 4 - 2	30	+ 2 - 1	45	+ 2	0,15
02	15	28	6	29		35	+ 1,3 - 0,7	16	+ 0,43	5,4	8,0	80		40		35	+ 2 - 5	0,66
03	32	57	12	58		+ 1,0	63	+ 1,9 - 1,0	31	+ 0,62	11,7	14,0		130		65	3,20	
$p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 560^\circ\text{C}$; $p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$; $p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 515^\circ\text{C}$; $p = 9,81$ МПа (100 кгс/см ²), $t = 540^\circ\text{C}$; $p = 4,02$ МПа (41 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$																		
04	10	16	2,5	17	+ 0,5	20	+ 1,1 - 0,5	11	+ 0,43	2,3	3,0	60	+ 4 - 2	30	+ 2 - 1	45	+ 2	0,11
$p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 560^\circ\text{C}$; $p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$																		
05	20	28	4,5	29	+ 0,5	35	+ 1,3 - 0,7	19	+ 0,52	4,1	6,5	80	+ 4	40	+ 2	35	+ 2	0,56
06	50	76	13	77	+ 1,0	82	+ 2,4 - 1,2	50	+ 0,62	11,7	14,0	180	- 2	90	- 1		- 5	6,15
$p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 515^\circ\text{C}$; $p = 9,81$ МПа (100 кгс/см ²), $t = 540^\circ\text{C}$; $p = 4,02$ МПа (41 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$																		
07	20	28	3	29	+ 0,5	35	+ 1,3 - 0,7	22	+ 0,52	2,7	5,0	80	+ 4 - 2	40	+ 2 - 1	35	+ 2 - 5	0,45
$p = 13,73$ МПа (140 кгс/см ²), $t = 515^\circ\text{C}$																		
(08)	65	76	9	Ч	+ 1,0	88	+ 2,4 - 1,2	58	+ 0,46	8,1	13,0	180	+ 4 - 2	90	+ 2 - 1	35	+ 2 - 5	5,42
$p = 4,02$ МПа (41 кгс/см ²), $t = 545^\circ\text{C}$																		
09	50	57	3,5	58	+ 0,5	63	+ 1,9 - 1,0	50	+ 0,62	3,2	4,5	130	+ 4 - 2	65	+ 2 - 1	35	+ 2 - 5	1,40

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628**2. ИСПОЛНИТЕЛИ**

П.М. Христюк, канд. техн. наук; **Д.Д. Дорофеев**, канд. техн. наук (руководитель темы); **Г.Н. Смирнов** (руководитель темы); **Л.Н. Жылюк**; **В.Н. Шанский**; **Н.В. Москаленко**; **Д.Ф. Фомина**; **Г.А. Мисирьянц**; **В.Ф. Логвиненко**; **Ф.А. Гловач**; **А.З. Гармаш**; **Н.Г. Мазин**; **А.С. Шестернин**

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8257000 от 09.09.82**4. ВЗАМЕН** ОСТ 24.720.12, НО 778-66**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ОСТ 24.125.60-87	<u>4</u>
ОСТ 108.030.113-87	<u>3</u> ; <u>4</u>
ТУ 14-1-3987-85	<u>3</u>

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.